



metalplast

42-600 Tarnowskie Góry, ul. Strzelecka 21, tel./fax (032) 285 54 11, tel. (032) 285 29 34
e-mail: office@metalplast.info.pl www.metalplast.info.pl

KRAJOWA DEKLARACJA ZGODNOŚCI

1. Producent wyrobu: **Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „METALPLAST” Tarnowskie Góry Sp. z o.o.**
42-600 Tarnowskie Góry ul. Strzelecka 21
2. Nazwa wyrobu: **Wywietrzak zespolony z wentylatorem dachowym typu:**
W-z 630/WDc -31,5.
3. Klasyfikacja wyrobu : **wywietrzak dachowy 22.23.19.0;**
wentylator dachowy 28.25.20.0
(kod PKWiU)
4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu : **budowa wywietrzaka zespolonego umożliwia zastosowanie go do wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej**
(zgodnie z dokumentem odniesienia)
5. Dokumenty odniesienia: **Wywietrzak zespolony z wentylatorem dachowym jest zaprojektowany, wykonany i dystrybuowany zgodnie z dyrektywą 2001/95/WE (Ustawa z dnia 12.12.2003 o ogólnym bezpieczeństwie produktów) – Dz. U. Nr 229 – poz.2275.**
Osłona wywietrzaka oraz jego konstrukcja nośna wykonane są z blachy stalowej ocynkowanej, natomiast wentylator dachowy WDc/s wykonany jest z płyt z nieplastyfikowanego polichlorku winylu - twardego PVC.
Płyty z nieplastyfikowanego polichlorku winylu odpowiadają wymaganiom następującym norm: PN-C-89021:1982, PN-C-89024:1993, PN-C-89029:1981, PN-C-89034:1981, PN-C-89037:1985, PN-C-89051:1982, Pn-EN ISO 62:2000, Pn-EN ISO 178:1998, Pn-EN ISO 527:1998, Pn-IEC 243-1:1996.
Zastosowany w wywietrzaku zespolonym wentylator dachowy typu WDc/s-31,5 posiada Deklarację zgodności WE – w (załączeniu).
Wywietrzak zespolony z wentylatorem dachowym jest zgodny ze specyfikacją techniczną, spełnia przypisane mu wszystkie cechy funkcjonalne określone w Karcie Katalogowej.
6. Deklaracją objęta jest partia wyrobów: **.../... r.**
(dane niezbędne do identyfikacji partii)

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyroby z partii określonej w pkt 6 są zgodne z dokumentami odniesienia wymienionymi w pkt 5.

Tarnowskie Góry
miejsce i data

.....
Imię i nazwisko